



## TYPGODKÄNNANDE 0207

### MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BBRANDSKYDD  
Luftbehandlingsystem, ljuddämpare

BBR 1, 5, 6, 7, 9  
BSAB: QK

#### Innehavare

SWEGON AB, Box 979, 671 29 Arvika  
Tel: 0570 - 844 40, fax: 0570 - 175 40, hemsida: [www.swegon.se](http://www.swegon.se)

#### Produktnamn: LJUDDÄMPARE CLA

Rektangulär ljuddämpare, CLA, för cirkulär anslutning. Ljuddämparna är tillverkade av galvaniserad stålplåt isolerade med stenull (CLA-A) densitet 100 kg/m<sup>3</sup>, avtäckta med en speciell polyesterväv som fibersäkring material. Ljuddämparnas uppbyggnad, dimensioner, ljuddämpning, brandteknisk klass och montering framgår av tillhörande handlingar.

#### Avsedd användning

Ljuddämpare för montering i ventilationskanaler av stålplåt med cirkulärt tvärsnitt.

#### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Brandskydd, Brandteknisk klass EI 30/E 60 resp. EI 60* (med skyddsavstånd)	5:231
Brandskydd, Luftbehandlingsinstallation	5:526, 5:533
Ventilation, Installationer, Täthet, Material, m.m.	6:25, 6:254, 6:255
Bullerskydd, ljudtrycksnivå	7:2

\*Produkten godkänns för användning där krav på brandteknisk klass EI 60 föreskrivs under förutsättning att monteringsanvisningar följs vad avser *skyddsavstånd 50 mm* till brännbart material och utrymmande personer

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper:

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
6. Skydd mot buller

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2012-08-30
Bilaga 3: Produktmärkning	2012-08-30
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2012-08-30
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2012-08-30

Beslutsdatum: 2012-08-30

Diarienummer: 538/12

Giltigt till: 2017-08-30

Tidigare diarienummer: 002/10

Kiwa Swedcert

Bertil Wolgast  
Tekniskt Samordningsansvarig

Rozalia Gyarmati  
Tekniskt ansvarig

**Kiwa Swedcert**

Campus Gräsvik 1  
371 75 Karlskrona  
Sweden  
Tel 0455-30 56 00  
Fax 0455-104 36  
[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



1913

---

Certifikat