

TYPGODKÄNNANDE 0784
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BBRANDSKYDD
Luftbehandlingssystem, ljuddämpare

BBR 1, 5, 6, 7, 9
BSAB: QK

Innehavare

SWEGON AB, Box 979, 671 29 Arvika
Tel: 0570 - 844 40, fax: 0570 - 175 40, hemsida: www.swegon.se

Produktnamn: LJUDDÄMPARE SORDO / Dim. 500-800 mm

Cirkulära ljuddämpare SORDO med anslutningsdimensioner 500-800 mm, för cirkulär anslutning. Ljuddämparna är tillverkade av galvaniserad stålplåt isolerade med stenull densitet 100 kg/m³, innerrör av perforerad stålplåt med ytskikt av polyesterväv. Ljuddämparnas uppbyggnad, dimensioner, ljuddämpning, brandteknisk klass och montering framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Ljuddämpare för montering i ventilationskanaler av stålplåt med cirkulärt tvärsnitt.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Brandskydd, Brandteknisk klass EI 60/E 120, resp. upp till EI 120* (med skyddsavstånd)	5:231
Brandskydd, Luftbehandlingsinstallation	5:526, 5:533
Ventilation, Installationer, Täthet, Material, m.m.	6:25, 6:254, 6:255
Bullerskydd, ljudtrycksnivå	7:2

*Produkten godkänns för användning där krav på brandteknisk klass upp till EI 120 föreskrivs under förutsättning att monteringsanvisningar följs vad avser *skyddsavstånd 200 mm* till brännbart material och utrymmande personer.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper:

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
6. Skydd mot buller

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2012-08-30
Bilaga 3: Produktmärkning	2012-08-30
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2012-08-30
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2012-08-30


Beslutsdatum: 2012-08-30

Diarienummer: 540/12

Giltigt till: 2017-08-30

Tidigare diarienummer: 278/07

Kiwa Swedcert



Bertil Wolgast
Tekniskt Samordningsansvarig



Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig