

Installation af personføler CACZ-2-01

Rumaggregat Compact Air

Generelt

Baseret på infrarødt lys måler føleren den infrarøde stråling inden for et afgrænset område. Når en person passerer eller kommer ind i dette område, sker der hurtigt en ændring, hvorved der sendes et signal til aggregatet (Compact Air).

Installation

Se vedlagte instruktion.

Elektrisk tilslutning

Personføleren tilsluttes en kontakt på aggregatets overside, jf. figuren nedenfor.

