

Подключение водяного калорифера к агрегату GOLD

Общие сведения

Для подключения водяного калорифера используется 8-жильная быстродействующая муфта с кабелем для привода вентиля.

Для GOLD требуется датчик контроля замерзания (тип- погружной либо накладной), а также сопротивление 2,2 кΩ.

Нагрузка для 24 VAC-выхода= max 16 VA, для 0-10 VDC-выхода= max 10 mA.

Артикул-номер

8-жил.быстрод. муфта с кабелем	018507	
Датчик контроля замерзания (погружной)	018508	
Датчик контроля замерзания (накладной)	018927	Исп.1
Датчик контроля замерзания (накладной)	019272	Исп.2
Сопротивление 2,2 кΩ	018515	

Жил Цвет кабеля Функция

1	Серый	Ноль
2	Белый	Тип калорифера
3	Желтый	Ноль
4	Красный	Датчик контр.зам.
5	Голубой	Ноль
6	Коричневый	0-10 VDC
7	Зеленый	24 VAC G0
8	Оранжевый	24 VAC G

Подключение

