



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HK/K/0163/01/2017

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrala klimatyzacyjna GOLD HY w wykonaniu higienicznym typ:**
GOLD PX HY 04/05, 07/08, 11/12, 14/20, 25/30,
GOLD CX HY 35/40, 50/60, 70/80, 100/120
GOLD SD HY 04/05, 07/08, 11/12, 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80, 100/120

Zawierający / containing: stal, alucynk 185 SPT, glin, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w bud. użyteczności publicznej w tym szpitalach, salach operacyjnych, OIOM-ach, laboratoriach oraz pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych (w tym branży spożywczej).

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie central musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Atest dotyczy central GOLD z wyłączeniem central z wymiennikiem rotacyjnym. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza zamontowanych w centralach.

STOSUJ WEDŁUG ZALECEŃ

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

Swegon AB
SE-53523 Kvanum
Frejgatan 14, Szwecja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Swegon Sp. z o. o.
62-080 Tamowo Podgórne k. Poznania
ul. Owocowa 23

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-12-29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-12-29 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 lutego 2017

The date of issue of the certificate: 27th February 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287