



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/K/0163/02/2017**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Centrala klimatyzacyjna GOLD HY w wykonaniu higienicznym typ: GOLD RX HY x/y; GOLD RX Top HY 04/05, 07/08, 11/12; GOLD PX HY x; GOLD CX HY y; GOLD SD HY x/y; GOLD LP HY 05/08;  
x - 04/05, 07/08, 11/12, 14/20, 25/30; y - 35/40, 50/60, 70/80, 100/120

Zawierający / containing: stal, alucynk 185 SPT, glin, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym szpitalach, laboratoriach oraz pomieszczeniach o wysokiej czystości mikrobiologicznej (w tym branży spożywczej)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie central musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza zamontowanych w centralach.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

Swegon AB  
SE-53523 Kvanum  
Frejgatan 14, Szwecja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Swegon Sp. z o. o.  
62-080 Tamowo Podgórne k. Poznania  
ul. Owocowa 23

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-12-29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-12-29 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 lutego 2017

The date of issue of the certificate: 29th February 2017

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

d/ Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287